



ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
№ 0101-БАВР-ТЕРАСАКИ-04.ОЛ

ЛИСТ №1

на поставку Комплекса оборудования БАВР-ТЕРАСАКИ-04

Наименование организации / цеха _____

Наименование объекта: _____

Отметьте необходимые параметры или числовые значения.

Описание	Параметр
Технические характеристики выключателей	
Номинальное напряжение, В	
400	
690	
1000	
Количество автоматических выключателей, шт.	3
Номинальный ток, А (укажите)	
Номинальный ток отключения, кА (укажите)	
Исполнение выключателя	
стационарное	
выкатное	
Параметры существующих шкафов и выключателей	
Вводные выключатели	
Секционный выключатель	
Шкафы, тип	
Привод	
моторный (обязательно)	✓
Электронный блок релейной защиты	
AGR-11 (с поворотными ступенчатыми переключателями)	
AGR-21 (LCD дисплей, амперметр)	
AGR-31 (LCD дисплей, мультиметр, журнал событий)	
Вспомогательные контакты, (3шт. из них - обязательно в исполнении для слаботочных цепей)	✓
Тестовая станция для контроля работы электронного блока релейной защиты типа ANU-1 (для выключателей)	
AC110/240V	
DC12/24V	
Руководство по монтажу и наладке	✓
Протокол заводских приемо-сдаточных испытаний оборудования	✓
Паспорт на оборудование	✓
Рамка дверцы, интерфейсная	✓
Счетчик регистрации циклов	✓

Примечания

Продолжение опросного листа см. на Листе №2